



Gniazda wtykowe - podwójne z bolcem uziemiającym  
 Oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny w/g uznania inwestora w wykonaniu  
 zwykłym - w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności i na zewnątrz budynku  
 hermetycznym o stopniu ochrony min. IP 44.  
 Przewody instalacji gniazdowej typu YDY 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Przewody instalacji oświetleniowej typu YDY 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> i YDY 4 × 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Przewody instalacji modułów awaryjny typu YDY 3 × 1,5 mm<sup>2</sup>

Obiekt: Szkoła. Adaptacja części strychu budynku na potrzeby szkoły	
Temat: Plan instalacji elektrycznej	
Projektował: <b>HENRYK DUDA</b> Upr. bud. i proj. Nr 1/85/Sk-ce do proj. i kier. oraz nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w spec. instalacje elektryczne tel. 46 816 60 20, tel.kom. 602 229 867	Skala 1 : 100 Data 04. 2015 Nr. rys 1